



Een praktische controlelijst voor basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Gebruik deze checklist om risico's in en rond het schoolgebouw te herkennen, acties vast te leggen en het onderhoud aantoonbaar te maken in uw logboek.



Voor wie?

Schoolleiders, bestuurders, preventiemedewerkers, conciërges en facilitair verantwoordelijken van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs.



Hoe gebruikt u deze checklist?

Loop de punten periodiek na, samen met de brandveiligheidscoördinator van uw school. Noteer afwijkingen en plan concrete acties. Bewaar de ingevulde checklist in uw logboek.



Let op: deze checklist is bedoeld als praktisch hulpmiddel en vervangt geen inspectie, vergunningcontrole of juridisch advies. Controleer altijd de geldende eisen voor uw schoolgebouw, gebruiksfunctie en gebruiksvergunning of gebruiksmelding.

BRANDVEILIGHEID LATEN CONTROLEREN?

BEL DIRECT
(070) 221 27 32
www.firespec.nl

Vul eerst de gegevens in. Gebruik daarna de kolommen Ja, Nee en N.v.t. Antwoordt u Nee? Noteer dan direct de actie of opmerking.



01 Algemene gegevens

NAAM SCHOOL	ADRES
CONTACTPERSOON / BRANDVEILIGHEIDSCOÖRDINATOR	TYPE: BASISONDERWIJS / VOORTGEZET ONDERWIJS
DATUM CONTROLE	UITGEVOERD DOOR



02 Vluchtroutes, nooduitgangen en ontruiming

CONTROLEPUNT	Ja	Nee	N.v.t.	ACTIE / OPMERKING
Vluchtroutes binnen en buiten zijn vrij van meubilair, tassen, jassen en andere obstakels.	☐	☐	☐	
Vanuit elk lokaal kan naar twee kanten worden gevlucht.	☐	☐	☐	
Naar buiten draaiende nooddeuren kunnen in één beweging worden geopend, zonder sleutel.	☐	☐	☐	
Vluchtroutes buiten zijn ook buiten schooltijd bereikbaar en vrij van obstakels.	☐	☐	☐	
Het ontruimingsplan is actueel en sluit aan bij de huidige indeling van het gebouw.	☐	☐	☐	
Leerlingen en medewerkers weten welke vluchtroute geldt en waar zij zich bij een ontruiming moeten verzamelen.	☐	☐	☐	

**03 Vluchtrouteaanduiding, noodverlichting en alarmering**

CONTROLEPUNT	Ja	Nee	N.v.t.	ACTIE / OPMERKING
Vluchtwegaanduidingen zijn aanwezig, herkenbaar (wit teken op groene achtergrond) en niet afgedekt.	☐	☐	☐	
Actuele ontruimingsplattegronden hangen zichtbaar in het gebouw.	☐	☐	☐	
Noodverlichting functioneert naar behoren en wordt jaarlijks onderhouden; dit staat in het logboek.	☐	☐	☐	
De brandmeldinstallatie wordt maandelijks gecontroleerd en jaarlijks onderhouden door een gecertificeerd bedrijf.	☐	☐	☐	
Het ontruimingsalarm is gekoppeld aan de brandmeldinstallatie en functioneert naar behoren.	☐	☐	☐	
Storingen aan melders, noodverlichting of alarmering worden direct vastgelegd en opgevolgd.	☐	☐	☐	

**04 Blusmiddelen**

CONTROLEPUNT	Ja	Nee	N.v.t.	ACTIE / OPMERKING
Blustoestellen zijn duidelijk zichtbaar, bereikbaar en voorzien van pictogrammen.	☐	☐	☐	
Blusmiddelen zijn jaarlijks onderhouden, inclusief een geldig onderhoudscontract.	☐	☐	☐	
In ruimtes met frituurpannen of kookplaten (kantine, huishoudkunde) zijn passende blusmiddelen aanwezig.	☐	☐	☐	
Brandslanghaspels, indien aanwezig, zijn aantoonbaar onderhouden.	☐	☐	☐	
Medewerkers weten welk blusmiddel bij welk type brand hoort en wanneer dit niet gebruikt mag worden.	☐	☐	☐	
Ook in gymzalen, werkplaatsen en losstaande gebouwdelen zijn blusmiddelen aanwezig.	☐	☐	☐	

**05 Speciale ruimtes en brandgevaarlijke werkzaamheden**

CONTROLEPUNT	Ja	Nee	N.v.t.	ACTIE / OPMERKING
Brandbare en gevaarlijke stoffen in scheikunde- en techniekruimtes zijn opgeborgen in een afgesloten brandkast.	☐	☐	☐	
Werkzaamheden met open vuur, lassen of slijpen worden alleen uitgevoerd volgens een vastgelegde procedure.	☐	☐	☐	
De kantine of keuken is tijdens gebruik van kookapparatuur altijd onder toezicht.	☐	☐	☐	
Gas- en elektrische installaties in technieklokalen worden uitsluitend door een erkend bedrijf aangepast en gecontroleerd.	☐	☐	☐	
Apparatuur in speciale ruimtes staat niet tegen brandbare materialen en kan voldoende warmte kwijt.	☐	☐	☐	
Werkplaatsen en laboratoria worden na gebruik gecontroleerd op resterende risico's.	☐	☐	☐	

**06 Elektra, verlichting en apparatuur**

CONTROLEPUNT	Ja	Nee	N.v.t.	ACTIE / OPMERKING
Stopcontacten, stekkers en bedrading zijn onbeschadigd.	☐	☐	☐	
Verlengsnoeren en stekkerdozen worden niet overbelast of aan elkaar gekoppeld.	☐	☐	☐	
Kabelhaspels worden volledig afgerold bij gebruik.	☐	☐	☐	
Apparatuur die niet nodig is (koffiezetapparaten, laptops, beamers) wordt na schooltijd uitgeschakeld.	☐	☐	☐	
Elektrische installaties worden periodiek gekeurd door een erkend bedrijf.	☐	☐	☐	
Verlichting op het schoolterrein functioneert goed, zodat het zicht op de omgeving behouden blijft.	☐	☐	☐	

**07 Brandscheidingen, deuren en doorvoeringen**

CONTROLEPUNT	Ja	Nee	N.v.t.	ACTIE / OPMERKING
Brand- en rookwerende deuren blijven gesloten en worden niet vastgezet met wiggen of andere materialen.	☐	☐	☐	
Waar deuren om praktische redenen open moeten staan, zijn kleefmagneten geplaatst die zijn gekoppeld aan de brandmeldinstallatie.	☐	☐	☐	
Doorvoeringen van kabels en leidingen door brandwerende scheidingen zijn brandwerend afgedicht.	☐	☐	☐	
De verantwoordelijke medewerker weet waar de brand- en rookscheidingen in het gebouw zich bevinden.	☐	☐	☐	
Beschadigingen aan brandwerende afdichtingen, wanden of kozijnen worden vastgelegd en hersteld.	☐	☐	☐	
De compartimentering van het gebouw sluit nog aan bij de huidige indeling en het huidige gebruik.	☐	☐	☐	

**08 Aankleding klaslokalen, gangen en versiering**

CONTROLEPUNT	Ja	Nee	N.v.t.	ACTIE / OPMERKING
Tekeningen en werkjes hangen aan een metalen draad in plaats van een brandbaar touwtje.	☐	☐	☐	
Er is minimaal 2,5 meter afstand tussen versiering en de vloer, en minimaal 50 cm tot verlichtingsarmaturen.	☐	☐	☐	
Versiering belemmert het zicht op vluchtrouteaanduiding en ontruimingsplattegronden niet.	☐	☐	☐	
Gangen worden niet gebruikt voor opslag van meubilair, jassen of ander materiaal.	☐	☐	☐	
Bij feesten, voorstellingen of themaweken wordt vooraf gecontroleerd of versiering en doeken geen extra brandgevaar vormen.	☐	☐	☐	
Kaarsen of waxinelichtjes tijdens vieringen staan in stevige houders, uit de buurt van brandbaar materiaal, en worden na afloop gecontroleerd.	☐	☐	☐	

**09 Buitenterrein, opslag, afval en beveiliging**

CONTROLEPUNT	Ja	Nee	N.v.t.	ACTIE / OPMERKING
Afvalcontainers zijn van metaal, staan niet tegen de gevel en gaan op slot.	☐	☐	☐	
Binnen een strook van 10 meter vanaf de gevel staat geen brandbaar materiaal opgeslagen.	☐	☐	☐	
Losse bouwmaterialen bij verbouwingen worden niet naast het gebouw opgeslagen.	☐	☐	☐	
Het schoolterrein is buiten schooltijd afgesloten met een hekwerk van minimaal 1,8 meter hoog.	☐	☐	☐	
Aanrijroutes en opstelplaatsen voor de hulpdiensten blijven te allen tijde vrij.	☐	☐	☐	
Bij bouw- of verbouwingswerkzaamheden op het terrein zijn afspraken gemaakt over brandveilig werken.	☐	☐	☐	

**10 BHV, personeel en ontruimingsoefening**

CONTROLEPUNT	Ja	Nee	N.v.t.	ACTIE / OPMERKING
Er zijn voldoende BHV'ers aanwezig tijdens schooltijden, ook bij ziekte, verlof of personeelwisselingen.	☐	☐	☐	
Minimaal jaarlijks wordt een ontruimingsoefening gehouden en na afloop geëvalueerd.	☐	☐	☐	
Nieuwe medewerkers krijgen uitleg over vluchtroutes, blusmiddelen en de alarmprocedure.	☐	☐	☐	
Er is een vaste medewerker aangewezen als Beheerder Brandmeldinstallatie.	☐	☐	☐	
Leerlingen worden op leeftijd passende wijze betrokken bij brandveiligheid, bijvoorbeeld als vaste 'brandveiligheidshulp' per week.	☐	☐	☐	
Er zijn duidelijke afspraken wie 112 belt, wie leerlingen begeleidt en wie de hulpdiensten opvangt.	☐	☐	☐	

**11 Logboek en documentatie**

CONTROLEPUNT	Ja	Nee	N.v.t.	ACTIE / OPMERKING
Er is een compleet, actueel logboek aanwezig op school.	☐	☐	☐	
Bedieningsinstructies van de brandmeldinstallatie zijn toegevoegd aan het logboek.	☐	☐	☐	
De goedgekeurde gebruiksvergunning of gebruiksmelding is aanwezig in het logboek.	☐	☐	☐	
Het ontruimingsplan en de ontruimingsplattegronden in het logboek sluiten aan bij de huidige situatie.	☐	☐	☐	
Onderhoudscontracten en -rapporten van blusmiddelen, noodverlichting en brandmeldinstallatie zijn in het logboek aanwezig.	☐	☐	☐	
Gebreken en herstelacties worden structureel vastgelegd en opgevolgd.	☐	☐	☐	

**12 Vakantieperiodes en dagelijkse sluitronde**

CONTROLEPUNT	Ja	Nee	N.v.t.	ACTIE / OPMERKING
Voor vakanties en rond de jaarwisseling wordt brandbare buitenopslag verwijderd of veilig afgesloten.	☐	☐	☐	
De in pandige brievenbus is van brandveilig metaal, of de klep wordt tijdens sluitingsperiodes geblokkeerd.	☐	☐	☐	
Er is een vaste sluitronde afgesproken waarbij ramen, deuren en bovenlichten worden gecontroleerd.	☐	☐	☐	
Alle ruimtes, inclusief kantine, technieklokalen, kelders en bergingen, zijn bij sluiting gecontroleerd.	☐	☐	☐	
Apparatuur die niet nodig is (kookplaten, koffiezetapparaten, ovens) staat uit na sluiting.	☐	☐	☐	
Zichtbare (brand)schade wordt zo snel mogelijk hersteld, om vervolgvandalisme te voorkomen.	☐	☐	☐	

**Actieplan** Leg openstaande acties, verantwoordelijken en deadlines vast.

NR.	ACTIEPUNT	VERANTWOORDELIJKE	DEADLINE	Afgerond
1				☐
2				☐
3				☐
4				☐
5				☐
6				☐
7				☐